

Наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда:

Общество с ограниченной ответственностью Научно-технический центр "Труд-экспертиза"

Сведения об аккредитации:

Регистрационный номер в реестре аккредитованных организаций, оказывающих услуги в области охраны труда 1414

Дата внесения в реестр 14.03.2011

Сведения об аккредитации испытательной лаборатории организации, проводящей СОУТ

Регистрационный номер аттестата аккредитации испытательной лаборатории (центра)	Дата выдачи: аттестата аккредитации	Дата истечения срока действия аттестата аккредитации
RA.RU.21ЭН35	11.05.2016	11.05.2021

ПРОТОКОЛ № 4-1/СС 334-СОУТ**оценки воздействия световой среды на рабочем месте****1. Наименование работодателя:**

МКОУ "СОШ №1 им.М.Ярагского" п.Белиджи

2. Фактический адрес местонахождения работодателя:**3. Наименование подразделения:**

отсутствует

Наименование рабочего места: 4 Вожатый**Профессия (должность) по ОК 016-94:** Вожатый**4. Средства измерений и сведения о государственной поверке:**

Люксметр-яркометр, прибор комбинированный ТКА-ПКМ, заводской номер: 41 1354. Свидетельство о поверке № 06.002576.16 выдано ФБУ "Ростовский ЦСМ" Действительно с 15.03.2016 по 14.03.2017

5. Методы проведения измерений и анализа:

1. Нормативные значения установлены в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1 1 1278-03. Проектирование, строительство, реконструкция и эксплуатация предприятий, планировка и застройка населенных пунктов. Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий.

2. Отнесение условий труда на рабочем месте к классам (подклассам) условий труда в соответствии с Приложением № 16 к Методике проведения специальной оценки условий труда № 33н.

6. Результаты измерений

Место проведения измерений, общая характеристика, параметры оценки	№ п/п	Наименование фактора	Единицы измерения	Нормативное значение	Факт. значение	Класс условий труда
Кабинет Продолжительность воздействия: 100,0% Дата проведения измерений: 01.12.2016 Характеристика зрительной работы: 33 Классные комнаты, кабинеты, аудитории общеобразовательных школ-интернатов, средне-специальных и профессионально-технических учреждений, лаборатории, учебные кабинеты физики, химии, биологии и прочие. СанПиН 2.2.1/2.1 1 1278-03 [Рабочие столы и п	1	Освещенность рабочей поверхности при системе общего освещения	лк	300	318	2

7. Заключение:

Значение показателя 1 находится в норме

Класс (подкласс) условий труда при воздействии световой среды: 2

Ответственное должностное лицо организации, проводящей СОУТ, утвердившее протокол:

заместитель генерального директора

(должность)

(подпись)

Махмудов Ф.М.

(Ф.И.О.)